PHỤ LỤC 2: HÌNH TRỤ LỖ KHOAN

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ HUYỆN

TỶ LỆ: 1/120

LỖ KHOAN SỐ : 1

CAO ĐỘ LỖ KHOAN : 5.92 m

ĐỘ SÂU LỖ KHOAN : 19.0 m

MỰC NƯỚC NGẦM : 0.5 m

ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN : 110 mm

NGÀY KHOAN : 03.11 – 06.11.2007

MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LOẠI ĐẤT NỀN	KÝ HIỆU ĐỊA CHẤT	CAO ĐỘ (m)	ĐỘ SÂU (m)	BỀ DÀY LỚP (m)
ĐẤT ĐẮP: Á SÉT MÀU VÀNG ĐỎ CHỨA NHIỀU DĂM SẠN ẨM ĐẾN BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI DẺO CỨNG ĐẾN NỬA CỨNG.	1	5.92	0.00	2.50
Á SÉT MÀU XÁM VÀNG ĐẾN VÀNG XÁM BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI DẺO MỀM ĐẾN DẺO CỨNG.	2	3.42	2.50	4.00
Á CÁT MÀU TRẮNG ĐỤC ĐẾN XÁM TRẮNG LOANG LỔ VÀNG, ĐỎ CHỨA NHIỀU CÁT THÔ VỪA. BÃO HOÀ NƯỚC. TRẠNG THÁI DẺO.	3	-0.58	6.50	2.00
Á SÉT MÀU XÁM TRẮNG ĐẾN VÀNG ĐỎ LOANG LỔ ĐỎ, VÀNG BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI NỬA CỨNG ĐẾN DẺO CỨNG	4	-2.58	8.50	4.00
ĐẤT SỎI MÀU VÀNG ĐỎ BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI CỨNG	5	-6.58	12.50	2.00
Á SÉT MÀU XÁM ĐEN ĐẾN XÁM VÀNG BÃO HOÀ NƯỚC TRẠNG THÁI NỬA CỨNG	6	-8.58	14.50	4.20
ĐÁ PHIẾN XERIXIT MÀU XÁM XANH KHOAN DÙNG MŨI HỢP KIM, THUỘC LOẠI ĐÁ CỨNG.	7	-12.78	18.70	0.30
		-13.08	19.00	

STANDARD PENETRATION TEST

ĐỘ SÂU LẤY MẪU (m)	ĐỘ SÂU (m)	N 15 CM			N 30 CM	KÝ HIỆU MẪU
1.0–1.4	1.4	2	2	1	3	1.1
3.0–3.4	3.4	3	2	3	5	1.2
5.0–5.4	5.4	3	4	3	7	1.3
7.0–7.4	7.4	10	11	11	22	1.4
9.0–9.4	9.4	7	10	14	24	1.5
11.0–11.4	11.4	4	4	4	8	1.6
13.0–13.4	13.4	21	22	24	46	1.7
15.0–15.4	15.4	7	9	11	20	1.8
17.0–17.4	17.4	7	9	12	21	1.9

BĐ SPT THEO CHIỀU SÂU